

品川区総合庁舎免震オイルダンパー交換について

平成30年10月に不正が発覚した品川区総合庁舎設置の免震オイルダンパーについて、安全確保のため、本年7月に全4基を交換する。

1. 経緯

- 平成30年10月16日 K Y B株式会社より、同社が製造した免震・制振オイルダンパーの検査工程等における不適切行為（データ改ざん）について報道発表
- 平成30年10月19日 物件名公表（区庁舎設置4基中1基にデータ改ざんが判明）
- 平成30年10月29日 総務委員会報告
- 平成30年11月15日 K Y B株式会社より、同社が製造した免震・制振オイルダンパーの検査工程等における不適切行為（検査機器の不正操作）について報道発表
- 平成30年12月19日 不正内容公表（検査機器の原点調整）
⇒区庁舎設置4基の該当不明
- 平成31年1月22日 区は、指定性能評価機関である「日本 ERI 株式会社」に構造審査を依頼し、技術的基準に適合（震度7程度の地震で直ちに建物が倒壊しない）の構造性能評価書を受領
- 平成31年2月26日 総務委員会報告
- 令和元年5月31日 K Y B株式会社およびカヤバシステムマシナリー株式会社より、区庁舎設置4基は原点調整無し（適合範囲内）の説明あり
⇒第三者機関等へのデータの信憑性の確認を求める
- 令和元年11月11日 K Y B株式会社およびカヤバシステムマシナリー株式会社より、再度同様の報告を受ける
⇒元データの保証ができないため全4基の交換を求める
- 令和元年11月20日 K Y B株式会社より全4基交換の回答
- 令和2年3月11日 K Y B株式会社およびカヤバシステムマシナリー株式会社より、交換工事实施申入書受領
⇒新型コロナウイルス感染症対策により工事時期調整

2. 工事概要

- (1) 工事名称 品川区総合庁舎免震オイルダンパー交換工事
- (2) 工事場所 東京都品川区広町2-1-36
- (3) 発注者 カヤバシステムマシナリー株式会社
※K Y B株式会社およびカヤバシステムマシナリー株式会社が費用負担
- (4) 施工者 清水建設株式会社 東京支店
- (5) 工期 令和2年7月11日～令和2年7月23日
- (6) 交換数量 4基（検査適合品）